

ZP.271.7.2018

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 1 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Inwestycja w drogi lokalne zapewniająca konieczne połączenie z terenem inwestycyjnym w miejscowości Chocień.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Zgodnie z SIWZ rozdział III opis przedmiotu zamówienia , inwestycja obejmuje budowę placu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Brak takich pozycji w przedmiarze . Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie tego placu ? Jeżeli tak to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Wyjaśnienie nr 1. W zakres oferty wchodzi wykonanie placu postojowego. Utwardzenie placu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na istniejącej nawierzchni betonowej (kostka bezfazowa) - 202,25 m². Należy wycenić.

2. Zgodnie z opisem technicznym pkt 2.3.2 powierzchnia chodnika wynosi 369,95m² natomiast w przedmiarze jest 45m². Proszę o odpowiedź jaką ilość przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie nr 2. Przyjąć do wyceny 369,95 m².

3. Brak w przedmiarze wykonania oznakowania poziomego i pionowego. Czy należy wycenić? Jeżeli tak to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Wyjaśnienie nr 3. Oznakowanie pionowe i poziome. Należy wycenić.

- ustawienie słupów stalowych o średnicy 50 mm - szt. 6.
- ustawienie znaków drogowych odblaskowych (średnie) – 5 szt., w tym tablica U-20b.
- Oznakowanie poziome jedni materiałami grubowarstwowymi wykonanie sposobem mechanicznym – przejścia dla pieszych m² – 12 m².

Z up. WÓJTA GMINY

[Podpis]
Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WÓJTA