



GMINA CHOCIEŃ

ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień

tel. (54) 284-66-17, 284-66-93,

fax (54) 284-67-40

NIP:888-295-96-01 REGON:910866821

ZP.271.7.2020



Chocień, dnia 17.07.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 2 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chocień nr sprawy: ZP.271.7.2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu zwracam się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz sposobu określenia równoważności urządzeń. Obecnie zapisy są niezgodne z Ustawą PZP która jednoznacznie wskazuje, że przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (Art. 29.2.) zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia jest sprzeczny z zasadami określonymi w Art. 30.1.1 PZP gdyż wskazane cechy nie odnoszą się ani do funkcjonalności ani do wydajności urządzeń. Taki opis przedmiotu zamówienia powoduje, że dopuszczone są urządzenia tylko jednego producenta.

Należy tu wskazać, że dla przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązuje norma PN-EN 12566-3 która skazuje minimalne własności jakie należy spełnić aby wprowadzać do obrotu oczyszczalnie. Norma ta wskazuje cechy wydajności i funkcjonalności dla różnych technologii i materiałów, opisuje minimalne wymagania, które należy spełnić aby oczyszczalnia mogła zostać uznana za zgodną z normą. Norma nie wskazuje wymagań dotyczących ścianki strukturalnej, dwuwarstwowej, z pustką powietrzną. Zamawiający wymaga nasypki nad zbiornikiem oczyszczalni min. 1,8 m argumentując że wykluczy to zastosowanie przepompowni ścieków surowych a mimo to przedmiot zamówienia obejmuje zakup takich przepompowni. W żadnej części dokumentacji nie wskazano na jakiej głębokości zlokalizowane są wyjścia z domu kanalizacji sanitarnej tak więc opisany parametr nie ma odzwierciedlenia w stanie rzeczywistym i służy tylko ograniczeniu konkurencji. Podobnie rzecz ma się w stosunku do ścianki dwuwarstwowej z wewnętrznym płaszczem powietrza, która rzekomo powoduje optymalizację procesu oczyszczania. Zamawiający wskazuje jakiej oczekuje skuteczności oczyszczania więc parametr dwuwarstwowej ścianki służy tylko ograniczeniu uczciwej konkurencji.

Zamawiający powinien mieć świadomość, że wskazane wyżej zapisy zawarte w dokumentacji projektowej oraz STWiOP wprowadzone przez projektanta skutecznie „ustawiają” przetarg pod konkretnego producenta oczyszczalni. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów na takie które umożliwiają uczciwą konkurencję.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Zakres inwestycji, specyfika odmienności działek na których będzie realizowana inwestycja pod względem warunków gruntowo-wodnych, zagospodarowania powierzchni, „sezonowych” zmian ilości ścieków, wymagań eksploatacyjnych i serwisowych wpłynęły na optymalne dostosowanie instalacji do potrzeb Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przyszłych użytkowników. Określone parametry mają zasadnicze znaczenie w trakcie montażu, eksploatacji oraz serwisowania urządzeń. Zamawiający ma prawo określić przedmiot zamówienia w sposób odpowiadający jego indywidualnym potrzebom. Na rynku istnieje kilku producentów polskich (nie licząc producentów zagranicznych), których urządzenia spełniają opisane wymagania.

W załączeniu przedstawiono uzasadnienie zastosowanych rozwiązań.

Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka S. [signature]
ZASTĘPCA WÓJTY