

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 2 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa targowiska w Choceniu,
nr sprawy: ZP.271.6.2019**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Proszę o podanie podstawowych wymagań dla płyty warstwowej tj. typ rdzenia oraz podanie koloru RAL płyty ściiennej i dachowej . Na elewacjach zaznaczono różne odcienie . Producenci płyt produkują płyty na zamówienie , przy takich małych ilościach (każdy lokal handlowy inny kolor) koszty produkcji i dostawy znacznie wzrosną.

Wyjaśnienia:

Płyty warstwowe PIR, odporność ogniowa EI15, kolor RAL 1015.

2. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 19.07.2019 r. w celu rzetelnego przygotowania oferty.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie przesuwu terminu składania ofert.

3. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jakie warstwy posadzki należy przyjąć do wyceny . W opisie technicznym i na przekroju są inne rozwiązania.

Wyjaśnienia:

Należy przyjąć do wyceny warstwy posadzek zawarte w przekroju konstrukcyjnym.

4. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jak ma być wykonany dach nad częścią socjalną. Według rysunków ma być konstrukcja stalowa pokryta płytą warstwową natomiast w opisie i w przedmiarze jest konstrukcja drewniana pokryta blachodachówką.

Wyjaśnienia:

Należy wykonać dach z płyty warstwowej wg. rysunków.

5. Czy ściany w lokalach handlowych mają być wykonane z płyt g-k ? Brak informacji w dokumentacji wynika to tylko z przedmiaru. Na rzucie przyziemia narysowane są ściany gr. 12 i 24cm . Proszę o potwierdzenie tych grubości.

Wyjaśnienia:

Ściany w lokalach handlowych mają być wykonane z płyt g-k. Grubość ścian 15 cm, płyta warstwowa.

6. Proszę o informację czy ściany mają być obudowane płytami g-k jednowarstwowo czy dwuwarstwowo?

Wyjaśnienia:

Ściany mają być obudowane płytami g-k dwuwarstwowo.

7. Proszę określić rodzaj płyt g-k dla poszczególnych pomieszczeń.

Wyjaśnienia:

Dla pomieszczeń suchych biała, dla pomieszczeń mokrych (wc) zielona.

8. Czy w ścianach należy zastosować wełnę mineralną jeśli tak proszę o podanie jej grubości.

Wyjaśnienia:

Nie należy stosować wełny mineralnej, ściany wykonać z płyty warstwowej gr. 15 cm.

9. Czy pod ścianami kolankowymi (podwaliny) nie przewidziano ław fundamentowych/chudego betonu?

Wyjaśnienia:

Pod ściany (podwaliny) należy przyjąć ławy betonowe na chudym betonie.

WÓJTGMINY

mgr Roman Nowakowski