

Chocień, dnia 19.05..2020 r.

ZP.271.4.2020

WYJAŚNIENIA NR 1 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu, nr sprawy: ZP.271.4.2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. W przedmiarze robót kanalizacji deszczowej nie uwzględniono wymiany istniejącego gruntu, który nie spełnia warunków należytego zagęszczenia i nie może być użyty do zasypki ułożonego kanału deszczowego wraz z przykanalikami – proszę o dodanie pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienia: Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

2. Brak zakresu robót drogowych tj. rozbiórki i odbudowy nawierzchni ul. Polnej dla odcinka kanalizacji deszczowej od studni 57 do studni 59 – proszę o dodanie pozycji kosztorysowej

Wyjaśnienia: Roboty rozbiórkowe nawierzchni ul. Polnej zawarte są w poz. 2.5 przedmiaru. Należy dodać odbudowę nawierzchni ul. Polnej do niżej wymienionych pozycji przedmiaru:

- poz. 4.3 – 228 m²
- poz. 5.1 – 228 m²
- poz. 5.2 – 228 m²
- poz. 6.1 – 228 m²
- poz. 6.2 – 228 m²

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowicki