

Oznaczenie próbki wg laboratorium.:	15231		
Oznaczenie próbki wg zleceniodawcy:	nie dotyczy		
Opis próbki (badany obiekt, kod odpadu itp.):	Próbka wody surowej		
Metoda pobrania próbki:	pobrane przez pracowników Laboratorium .		
Sposób pobrania próbki (norma/procedura):	PN-ISO 5667-5:2003, PB-002 wyd.04 z dn.27.10.2014 A		
Data pobrania próbki (jeśli istotne):	2015-09-01		
Miejsce pobrania próbki (jeśli istotne):	SUW Chocień, SW1		
Data dostarczenia próbki do badań (jeśli istotne):	2015-09-01		
Stan próbki:	prawidłowy		
Data rozpoczęcia badań:	2015-09-01	Data zakończenia badań:	2015-09-03

Uwaga:

Badane cechy	Norma/procedura badawcza	Wynik badania $\pm$ niepewność	Jednostka	Uwagi
pH / temperatura pomiaru (stopni C)	PN-EN ISO 10523:2012	8,2/11,6 $\pm$ 0,4/0,8	-/st. C	A.
przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	661 $\pm$ 32	mikroS/cm	A.
zapach	-	akcept. brak	-	-
smak	-	akcept. brak	-	-
barwa	PN-EN ISO 7887:2002	10 brak	mg/l Pt	-
mętność	PN-EN ISO 7027:2003	15 $\pm$ 5	NTU	A.
jon amonowy	PN-ISO 7150-1:2002	0,34 $\pm$ 0,03	mg/l	A.
liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2004+AC:2009	0 $\pm$ <0,4>	jtk/100 ml	A B, PCA AB 600 P
liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2004+AC:2009	0 $\pm$ <0,4>	jtk/100 ml	A B, PCA AB 600 P