


**KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA**



Włocławek dnia, 10.02.2020 r.

WIOŚ-DWo-DzI.7023.6.10.2020.PW

p. Dąbowski

**Pan Roman Nowakowski
Wójt Gminy Chocień
ul. Sikorskiego 4
87-850 Chocień**

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1355, z późn. zm.) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach 15.01.2020 r. – 05.02.2020 r. w Gminie Chocień, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Chocień, udokumentowanych protokołem kontroli nr WLO 5/2020,

ZARZĄDZAM

1. Doprowadzić do pełnej sprawności technologicznej gminną oczyszczalnię ścieków komunalnych w Choceniu. Osiągnięcie wymaganej sprawności oczyszczalni potwierdzić wynikami badań ścieków wykonanymi przez akredytowane laboratorium,

w terminie: 31.03.2020 r.

2. Wyniki pomiarów jakości ścieków oczyszczonych przekazywać w „Układzie przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz inne dane”,

w terminie: z dniem otrzymania zarządzenia

3. Wyniki pomiarów jakości i ilości oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzanych do rowu melioracyjnego przedkładać do tut. Organu w terminie określonym w przepisach prawa,

w terminie: z dniem otrzymania zarządzenia

Wyznaczam termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w pkt 1-3 zarządzenia naruszeń na dzień **10.04.2020 r., na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, Plac Kopernika 1, 87-800 Włocławek.**

UZASADNIENIE

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, przeprowadzonej w dniach 15.01.2020 r. – 05.02.2020 r. w Gminie Chocień, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Chocień, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

W związku z powyższym Kierownik Delegatury WIOŚ we Włocławku, działający z upoważnienia Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zarządził w punktach 1-3 ich usunięcie.


Ad. 1. Obowiązek nałożony w pkt 1 zarządzenia wynika z pkt III ppkt 1 lit. a decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 15.01.2015 r., znak: OŚB.6341.61.2014, w którym określono najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków oczyszczonych odprowadzanych z gminnej oczyszczalni ścieków w Choceniu. W dniu 15.01.2019 r. dokonano kontrolnego poboru prób ścieków oczyszczonych z wylotu oczyszczalni do rowu melioracyjnego. Sprawozdanie przedstawiające wyniki analiz pobranych prób ścieków załączono do protokołu kontroli nr WLO 5/2020 (załącznik nr 5). Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono przekroczenie dozwolonych wartości wskaźników w zakresie: azot ogólny, fosfor ogólny oraz zawiesina ogólna w stosunku do dopuszczalnych określonych w decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 15.01.2015 r., znak: OŚB.6341.61.2014.

Ad. 2. Obowiązek nałożony w pkt 2 zarządzenia wynika z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008 r., Nr 215, poz. 1366). Załącznik nr 2 w/w rozporządzenia określa sposób prezentacji wyników: „Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz inne dane”. W toku kontroli przeanalizowano monitoring ścieków wykonywany w ramach realizacji zapisów decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 15.01.2015 r., znak: OŚB.6341.61.2014, w okresie badawczym pozwolenia trwającym od 10.02.2018 r. do 09.02.2019 r. Na podstawie przedłożonych sprawozdań z pomiarów jakości odprowadzanych ścieków stwierdzono, że w przypadku próbek ścieków pobranych w dniach: 27.03.2018 r., 06/07.2018 r., 01/02.10.2018 r. nie zachowano określonego w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska sposobu przekazywania wyników pomiarów jakości ścieków- wyniki przedstawiono w formie kopii sprawozdań z badań opracowanych przez laboratorium badawcze.

Ad. 3. Obowiązek nałożony w pkt 3 zarządzenia wynika z § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008 r., Nr 215, poz. 1366), które określa terminy przedkładania wyników pomiarów. W toku kontroli ustalono, że wyniki analiz próbki ścieków oczyszczonych pobranej w dn. 01/02.10.2018 r. zostały przesłane do tut. Organu nieterminowo, tj. po upływie 30 dni od dnia zakończenia pomiarów (data sprawozdania 12.10.2018 r.- data przesłania do tut. Organu- 19.11.2018 r.) Ponadto wyniki ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Choceniu za II 2018 r. półrocze przesłane zostały nieterminowo w trakcie kontroli, pismem z dn. 21.01.2020 r., data nadania 22.01.2020 r., tj. po upływie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym zostały wykonane.

Pouczenie:

1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę organizacyjną żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.) na zarządzenie pokontrolne Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o wydaniu zarządzenia.

Z up. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr inż. Anna Ciesielska
Kierownik Delegatury we Włocławku

Otrzymują:

1. Adresat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. DWO- DZI a/a x2